



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

23.04.2024 № 87711-14-2-7
На № 30 от 18.03.2024

Директору
ООО «Технологии АЭК»

Жилиной К.В.

e-mail: aa9297001@mail.ru

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что насосные станции повышения давления ИСТОК-НСП (код ТН ВЭД ЕАЭС 8413 70 810 0, код ОКПД 2 28.12), предназначенные для повышения давления в системах противопожарного водоснабжения, изготавливаемые ООО «Технологии АЭК» по ТУ 3631-002-99964944-2014, не подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Одновременно сообщаем, что отдельные элементы насосной станции повышения давления ИСТОК-НСП, а именно: затворы и клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ООО «Технологии АЭК».

Срок действия настоящего письма до 01.04.2025.

Заместитель начальника института
(по экономическому развитию)

Власов Сергей Владимирович
(495) 521-91-19



Н.А. Агапов